



Si.Gest.A. SRL

Piazza Mazzini 10/1 - 33019 Tricesimo (UD)

P.IVA 02823610304 – REA UD-290873

Tel. +39.0432 506560 – info@sigesta.it

VERBALE COMMESSA 2024-245-SICANT

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario Commessa
2024-245-SICANT	14-03-2025	

Argomenti Discussi

Descrizione
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

Prescrizioni

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Nessuna presenza in cantiere

Altre Prescrizioni

Descrizione
Le imprese presenti in notifica non hanno aggiornato la documentazione come richiesto nell'ultimo sopralluogo e nella mail del 20.01.25 I lavori e le opere di demolizione sono proseguiti senza comunicare al CSE. Ponteggio esterno non a norma S.E servizi edili di forgiarono Enzo non ha inviato la documentazione necessaria. Malisani Eric e Zampa Maximiliano documentazione incompleta manca patente ed atto notorio Nuova intonaci Srl documentazione inadeguata.

Prescrizione Cantiere

Descrizione
Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro

Giorni per Prescrizione Cantiere

Giorni
4

Firme

Nome Impresa	Nome e Cognome	Firma
LA NUOVA INTONACI SRL		-
Sigesta	Alessio Marinelli	-

Foto Caricate



Ponteggio



Interno