



Si.Gest.A. SRL

Piazza Mazzini 10/1 -33019 Tricesimo (UD) – Italy

c.f. /P.IVA 02823610304 – REA UD-290873

Tel. +39.0432 506560 / Fax +39.0432 228169

<http://www.sigesta.it> – E-Mail: [info@sigesta.it](mailto:info@sigesta.it)

## Verbale ID: 166

| Numero Commessa  | Data Commessa | Intestatario Commessa |
|------------------|---------------|-----------------------|
| 2025-001-PRG-SGS | 29-01-2025    | CATAROSSİ ALESSIO     |

### Argomenti Discussi

| Descrizione                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illuminazione insufficiente                                                                 |
| Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati                     |
| Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza                               |
| Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta                         |
| Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso                                             |
| Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga                        |
| Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi |

### Prescrizioni

| Descrizione                                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori |
| Chiudere pozzetti con apposito chiusino                      |
| Aggiornare PIMUS e calcoli ancoraggi del ponteggio           |
| Coprire ferri di ripresa                                     |

### Prescrizione Cantiere

| Descrizione                       |
|-----------------------------------|
| Le lavorazioni possono continuare |

### Firme

| Nome Impresa | Nome e Cognome | Firma |
|--------------|----------------|-------|
|--------------|----------------|-------|

### Foto Caricate